




VISTO


Kleber Fernandes dos Santos
Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 09.956
Cmt do 5ºGBM

Certificado de Aprovação
5º GBM - Campos dos Goytacazes
Número: CA-02048/16
SÉRIE AA
Nº 442089

Certifico o cumprimento de todas as medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, consignadas no LAUDO DE EXIGÊNCIAS Nº P-05634/15 emitido pela DGST de acordo com o COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), Decreto Lei 897 de 21/set/76 e Normas Técnicas listadas no referido Laudo, emitido para o:

LOCAL: Fazenda Saco Dantas, s/n.º, Distrito Industrial do Porto do Açu.

BAIRRO: Distrito Industrial - São João da Barra.

FIM A QUE SE DESTINA: Complexo de Edificações Industriais composto 26 (vinte e seis) Prédios, sendo: Portaria Principal, Portaria da Área Administrativa, Guarita de Controle das Balanças, Prédio Administrativo, Restaurante, Vestiário, Oficina / Almoxarifado, Subestação 1, ETE-ADM, Castelo d'Água, Subestação 2, Alfândega/ Anvisa/ Receita Federal, Resíduos Operacionais A, Resíduos Operacionais B, Unidade de Apoio Operacional, Unidade de Apoio Operacional, Unidades de Apoio Operacionais A, B e C, Casa de Bombas, Base para os Geradores, Galpão Alfandegário, ETE Cais, Casa de Tratamento de Água, perfazendo 6.756,90 m² de ATC.

Nº DE PAVIMENTOS: 02 (dois), sendo: Térreo e Mezanino no Almoxarifado, e 01 Pavimento nas demais edificações.

Nº DE LOJAS: Não há.

NOME DO PROPRIETÁRIO: PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.

NOME DO CONSTRUTOR: Waldir Alves Matos CREA: 2015104871.

REQUERIMENTO: PROTOCOLADO SOB O Nº E27/7198/11210/2016, em 04/03/2016.

SIGNATÁRIOS: Comservice Fire Serviços e Comércio de Material Contra Incêndio Ltda - DGST n.º 02-078.

OUTROS ESCLARECIMENTOS:

- 01) O presente documento deverá ficar em local visível com o respectivo Laudo de Exigências nº DGST.P-05634/15, de 28/07/2015.
- 02) Os equipamentos deverão estar permanentemente em condições de utilização.
- 03) Este certificado não impede a sujeição de novas vistorias no estabelecimento por parte do CBMERJ.
- 04) Nota Fiscal: n.º 11693, 11694, 11712, 11713, 11735, 11736, 11738, 11763, 11764, 11765, 11773, 11774, 11850 e 11851 (emitidas pela PS Anticorrosão Pinturas e Soluções Eirelli - EPP); n.º 26881, 26885, 26914, 26953, 26997, 26998, 27054, 27116, 30133, 30135, 30137, 30243, 30679, 30738, 30739 e 39329 (emitidas pela Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda); e n.º 2393 e 2483 ((emitidas pela Bombashopping Com. e Man. de Bombas Eirelli - EPP).
- 05) ART: n.º OL00251281 (Instalação de canalização e sistema de pressurização contra incêndio com os respectivos serviços de construções), sendo responsável técnico Alexsander Viana Ferreira, registro profissional n.º 1997103180; n.º OL00357530 (Construção de parede com tempo requerido de resistência ao fogo, que compartimenta o galpão), sendo responsável técnico Ricardo Siqueira, registro profissional nº 2008100352; e n.º OL00337548 (Instalação de sistema de proteção contra descarga atmosférica - SPDA), sendo responsável técnico Eduardo Marsella Chacon Ruiz, registro profissional n.º 2015128994.
- 06) Certificado de Responsabilidade e Garantia n.º ES-0774/2015, de 11/09/2015, emitido pela Comservice Fire Serviços e Comércio de Material Contra Incêndio Ltda, insc.



DGST n.º 02/03-078.

07) Certificado de conformidade N.º: 40.002/01, com validade até 23/08/2018, referente a mangueira Tipo 2 - Coutoflex.


08) A edificação não foi aprovada para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia autorização pela DGST.

09) O presente certificado perderá automaticamente sua validade em casos de mudança de razão social, endereço, finalidade, layout e acréscimo de área total construída.

TÉRMINO DA APROVAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2016.

ELABORADOR


Thomas Gomes Dutra
Capitão BM - Rg CBMERJ - 40.867
Oficial da SST

CONFERE


Learcio Paiva Silva
Major BM - Rg CBMERJ - 31.243-9
Chefe da SST